



GMINA TUROBIN

23-465 Turobin, ul. Rynek 4, tel./fax (084) 68-33-335

e-mail: sekretariat@turobin.pl,

strona internetowa: www.ugturobin.bip.lubelskie.pl

Turobin, dnia 25 maja 2017 r.

SPROSTOWANIE

Wyjaśnienie nr 2 Zamawiającego zamieszczonych na stronie internetowej w dniu 24 maja 2017 roku

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **EKO ENERGIA W GMINIE TUROBIN**

Pytanie 22.

Czy Zamawiający dopuszcza kotły ze zbiornikiem paliwa o pojemności 280 dm³?

Odpowiedź powinna brzmieć:

Zamawiający dopuszcza kotły ze zbiornikiem paliwa o pojemności 280 dm³.

Pytanie 23.

Czy Zamawiający dopuszcza kotły o maksymalnym ciśnieniu roboczym 2 bar (0,2 MPa) – (zgodnie z SIWZ kocioł ma pracować w układzie otwartym)?

Odpowiedź na pytanie 23 powinna brzmieć:

Zamawiający dopuszcza kotły o maksymalnym ciśnieniu 2 bar (0,2 MPa).

Pytanie 24.

Czy Zamawiający dopuszcza kotły o maksymalnej temperaturze roboczej czynnika grzewczego 85 st. C (parametry zasilania zostały określone w SIWZ na 80/65 st. C)?

Odpowiedź na pytanie 24 powinna brzmieć:

Zamawiający dopuszcza kotły o maksymalnej temperaturze roboczej czynnika grzewczego 85°C.



Pytanie 25.

Czy Zamawiający dopuszcza kotły z wyjściem spalin (podłączeniem czopucha) o średnicy fi 150mm?

Odpowiedź na pytanie 25 powinna brzmieć:

Zamawiający dopuszcza kotły z wyjściem spalin (podłączeniem czopucha) o średnicy fi 150 mm.

Pytanie 26.

Czy ze względu na fakt, że Zamawiający oczekuje kotła umożliwiającego spalanie pelletu o zawartości popiołu do 1,5%, palnik w kotle powinien być wyposażony w mechaniczny zgarniacz szlaki z siłownikiem sterowanym z automatyki kotła?

Odpowiedź na pytanie 26 powinna brzmieć:

Zamawiający dopuszcza opisaną rozwiązanie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT GMINY
Eugeniusz Krukowski