



GMINA TUROBIN

23-465 Turobin, ul. Rynek 4, tel./fax (084) 68-33-335

e-mail: sekretariat@turobin.pl,
strona internetowa: www.turobin.pl

Turobin, dnia 19.04.2022 r.

WYJAŚNIENIE nr 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn.: **Budowa wodociągu z ujęcia Gródki.**

Zamawiający informuje, że w związku z zapytaniami wniesionymi w trybie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp. do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się poniżej treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający przewiduje wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w budynku SUW?
Czy przy wymianie stolarki okna i drzwi mają być antywłamaniowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Jedynie należy wykonać montaż 1 sztuki drzwi zewnętrznych do pomieszczenia chloratora, natomiast drzwi wewnętrzne pomieszczenia chloratora należy zdemontować a otwór zamurować.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający przewiduje wymianę więźby dachowej z pokryciem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachowego nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający przewiduje nowej posadzki w budynku wraz z nowymi płytami pod urządzenia (filtry, aerator itp.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

W wycenie należy przewidzieć odtworzenie do stanu istniejącego uszkodzonych posadzek podczas wymiany technologii stacji wodociągowej.

Pytanie nr 4

Jaki ma być zakres remontu istniejących ścian wewnętrznych oraz posadzki?

Odpowiedź Zamawiającego:

W wycenie należy przewidzieć odtworzenie do stanu istniejącego uszkodzonych posadzek i ścian podczas wymiany technologii stacji wodociągowej.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych i stropu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Termomodernizacja nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie izolacji pionowych i poziomych (wtórnych – iniekcje) fundamentów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie izolacji nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający przewiduje kompleksową wymianę instalacji elektrycznej budynku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymiana instalacji elektrycznej powinna być w zakresie obejmującym montowane nowe urządzenia.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie oświetlenia zewnętrznego na terenie SUW?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie nowego zagospodarowania terenu – wykonanie opaski budynku, drogi dojazdowej z parkingiem do budynku, dróg dojazdowych do studni oraz ogrodzenia terenu SUW?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie utwardzeń i ogrodzenia nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 10

Czy istnieje gminny system monitoringu, do którego należy włączyć SUW Gródki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie istnieje gminny system monitoringu. Sterowanie pracą stacji powinno być w pełni zautomatyzowane. Wszystkie procesy przebiegające na stacji powinny być widoczne na wizualizacji szafy sterowniczej.

Pytanie nr 11

Gdzie Zamawiający przewiduje odprowadzenie popłuczyn z uzdatniania wody?

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie badań fizykochemicznych wody przed podjęciem projektowania remontu stacji. W przypadku uzyskania poprawnych badań fizykochemicznych należy pominąć wykonanie uzdatniania wody. W przypadku konieczności wykonania uzdatniania wody należy przewidzieć zbiornik otwarty na popłuczyny.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej nie jest przedmiotem zadania.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania do 24 mc (projektowanie 10 mc + wykonanie 14 mc)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Projektowanie 10 m-cy (30 marzec 2023r.), wykonanie 23 m-ce (30 kwiecień 2024r.).

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający przewiduje dostawę i montaż agregatu prądotwórczego?

Odpowiedź Zamawiającego:

W wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż agregatu prądotwórczego stacjonarnego wraz z montażem przy budynku na wcześniej wykonanym fundamencie. Agregat powinien zostać zabezpieczony ogrodzeniem. Instalację elektryczną należy dostosować do pracy z agregatem elektrycznym. Podczas zaniku napięcia na sieci elektrycznej agregat powinien uruchomić się samoczynnie.

Pytanie nr 15

Czy zamawiający dopuszcza poza dwoma płatnościami zaliczkę na poczet wykonania zadania w wysokości wkładu własnego gminy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy zaliczki w wysokości wkładu własnego gminy.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający może udostępnić archiwalne i aktualne badania wody?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia powyższe dane w Załączniku nr 1 do Wyjaśnień.

Pytanie nr 17

Jeśli badania wody na ujęciu w Gródkach spełniają wymagania Ministerstwa Zdrowia to czy jest zasadny montaż odżelaziaczo-odmanganiaczy?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku spełniania wymagań MZ w stosunku do parametrów fizykochemicznych wody Zamawiający dopuszcza nie wykonywanie technologii uzdatniania wody (aeratora, odżelaziaczo-odmanganiaczy, urządzeń do koagulacji) poza montażem nowego chloratora oraz lampy UV.

Pytanie nr 18

Czy na ujęciu Gródki pracują dwie studnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dwie studnie pracują w miesiącach maj - wrzesień.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający posiada inspekcję telewizyjną w studniach? A jeśli tak to czy może udostępnić?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada inspekcji telewizyjnej studni.

Pytanie nr 20

Czy na czas przebudowy ujęcia wodociągowego stacja w Gródkach będzie wyłączoną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stacja na czas przebudowy ujęcia powinna zapewnić stałą dostawę wody. Dopuszczalne są chwilowe przerwy w dostawie wody na czas montażu nowej technologii stacji.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w ramach przebudowy ujęcia przewiduje remont starego zbiornika?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje remontu starego zbiornika.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Wójt Gminy Turobin
/-/ Andrzej Kozina**